


2024 年 10 月 25 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生巡查异常情况通报



2024 年 10 月 25 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：



序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	10.25	实验室有 水杯	第二实验楼 520	
2	10.25	烘箱使用 未登记	第二实验楼 502	
3	10.25	大桶溶剂 堆积	第二实验楼 601	

4	10.25	门口垃圾未及时处理	第二实验楼 506	
5	10.25	纸箱和泡沫箱放置凌乱且放置在仪器设备上	第二实验楼 608	
6	10.25	白大褂乱放，烘箱上堆积纸箱和泡沫箱，实验室有水杯和饮料	第五实验楼 401	
7	10.25	垃圾未及时清理	第五实验楼 413	
8	10.25	学生做实验未穿白大褂	第五实验楼 612	

9	10.25	墙面蜘蛛网	第五实验楼 1楼多间实验室	  
10	10.25	出风口脏	第五实验楼 1楼多间实验室	 
11	10.25	摆放动物笼 天花板脏	第五实验楼 114	 

12	10.25	墙面发霉	第五实验楼 116	
13	10.25	灯开关松动	第五实验楼 111	
14	10.25	门框脱落	第五实验楼 112	
15	10.25	钢瓶未固定	第五实验楼 111	
16	10.25	物品摆放乱	第五实验楼 105	

17	10.25	箱子堆积多	第五实验楼 103	
18	10.25	有机溶剂多	第五实验楼 101	
19	10.25	出风口脏	第五实验楼 2楼多间实验室	   
20	10.25	墙面蜘蛛网	第五实验楼 2楼多间实验室	 
21	10.25	墙面破损 窗户脏 地面脏乱	第五实验楼 204	 

				
22	10.25	地面脏 仪器堆放 地面	第五实验楼 205	 
23	10.25	门脏	第五实验楼 214	
24	10.25	出风口脏	第五实验楼 3楼多间实 验室	 

				
25	10.25	烘箱使用 未登记	第五实验楼 319	
26	10.25	纸箱堆积	第五实验楼 313	

27	10.25	天花板扣板脱	第五实验楼 312	
28	10.25	天花板脏	第五实验楼 314	
29	10.25	有鼠笼	第五实验楼 306	