


2021 年 12 月 3 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生 巡查异常情况通报

2021 年 12 月 3 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：


序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	12.03	危化品未放入危化品柜	第二实验楼 502	
2	12.03	灭火器无灭火器箱	第二实验楼 511	
3	12.03	化学溶剂堆积太多	第二实验楼 512	

4	12.03	危化品未放入危化品柜	第二实验楼 516	
5	12.03	气瓶未固定, 危化品未放入危化品柜	第二实验楼 518	
6	12.03	危化品未放入危化品柜	第二实验楼 520	
7	12.03	过道太窄	第二实验楼 604	
8	12.03	危化品未放入危化品柜	第二实验楼 608	

9	12.03	配电箱无盖子	第二实验楼 616	
10	12.03	过道太窄	第五实验楼 416	
11	12.03	实验室喝水吃东西	第五实验楼 507、508、 510	
12	12.03	气瓶未固定	第五实验楼 605	

13	12.03	地面脏	第四实验楼 214	
14	12.03	水龙头滴水	第四实验楼 2楼细胞房	
15	12.03	强酸放置不当	第五实验楼 116	

16	12.03	易制爆品保管不当	第五实验楼 112	
17	12.03	破碎烧杯需处理，卫生较差	第五实验楼 205	  
18	12.03	排插放在地面存在安全隐患	第五实验楼 212	
19	12.03	桌面积灰	第五实验楼 215	

20	12.03	空试剂瓶随地放	第五实验楼 216	
21	12.03	卫生差	第五实验楼 301、303	
22	12.03	地面有排插	第五实验楼 305、312	
23	12.03	水龙头滴水	第五实验楼 314	

24	12.03	手套乱扔	第五实验楼 317	
25	12.03	冰箱挡住电 闸，存在安全 隐患	第五实验楼 320	